COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
provincia di Salerno

Unione Europea

POR CAMPANIA FESR 2014-2020

REGIONE CAMPANIA

# PROGETTO ESECUTIVO

*decreto legislativo n. 50/2016*

## INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI UNA PALESTRA SITA IN VIA G. DELLA MONICA

**Piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018-2020**

*Sindaco: Avv. Paolo Lanzara*
*Ass. lavori pubblici: Franco Longanella*
*Ass. edilizia scolastica: Arch. Mena Pascariello*



| elaborato | scala |
|---|---|
| GRAFICI IMPIANTO ANTINCENDIO | 1:50 |
| 40 | data: Giugno 2018 |

| Progettazione | Verifica e validazione |
|---|---|
| Ing. Paolo Sorrentino | IL R.U.P. Arch. j. Carmine Russo |


Piazza A. Amabile, 1
C.A.P. 84083
Castel San Giorgio (SA)
C.F. 80021560653
P.IVA 00264860653
Tel. 081 5163211
Fax. 081 5161900





| | |
|---|---|
| | Idrante a muro |
| | Serbatoio a pressione |

## LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

| | |
|---|---|
| | Percorso di uscita orizontale |
| | Percorso di uscita in basso |
| | Percorso di uscita in alto |
| REI 120 | PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI |
| US | USCITE DI EMERGENZA |
| H2O | IMPIANTI SPEGN. AUTOM. A PIOGGIA-SPRINKLER-A UMIDO |
| | IMPIANTI SPEGN. AUTOM. A PIOGGIA-SPRINKLER-A SECCO |
| E | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE |
| | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE |
| | ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA |
| | IDRANTE SU NASPO DN45 PARETE (FLESSIB. E LANCIA) |
| | ATTACCO PER AUTOPOMPA |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |
| A | ASCENSORE A PROVA DI FUMO |
| | EVACUATORI DI FUMO E CALORE |
| | SISTEMI DI SEGNALAZIONI IMPIANTI DI ALLARME |
| F | RILEVATORE DI FUMO |
| T | RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO |
| | MURI TAGLIAFUOCO REI 60 ( COMPARTIMENTAZIONE ) |

## IDRANTE SOPRASUOLO

N°2 UNI 70 - N°1 UNI 100
CON CASSETTA DI CORREDO







PARTICOLARE ESTINTORE PORTATILE




## PARTICOLARE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE INTERRATA