

Legenda	
	Quadro elettrico
	Cavo in corda rigida di rame FGTOR 2 x 6 mmq
	Cavo in corda rigida di rame FGTOR 4 x 16 mmq
	Cavidotto corrugato in polietilene De125mm
	Corpo illuminante con lampada a LED 96 W
	Sezioni strada


Comune di Castel San Giorgio
 - provincia di Salerno -

LAVORI DI COMPLETAMENTO
VARIANTE S.S. 266 S. CROCE
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N.: **D.4.1** TITOLO: **Planimetria impianto di illuminazione**

SCALA:	Rev.	Data	Prodotto	Combinato Approvato	Matro della revisione
1:500	00	Febbraio 2014			
	01				
	02				

PROGETTISTA:
ING. FRANCESCO VIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. ANTONELLA MELINI



SCHEMA DI CALCOLO CADUTE DI TENSIONE

