

# ING. PAOLO CATALDO

via Cav. Vincenzo D'Auria, 40

CASTEL SAN GIORGIO

tel. 081952613 cell. 3803186639

c.f. CTL PLA 81L19 F912V

## AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto ing. Paolo Cataldo nato a Nocera Inferiore (Sa) il 19/07/1981 e residente a Castel San Giorgio (Sa) alla Via cav. V. D'Auria n.40, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.5843, su incarico della società De Maio marmi s.r.l. redige la seguente autodichiarazione al fine di chiarire le caratteristiche e le dimensioni dell'autorimessa relativa al all'opificio industriale con annessa palazzina uffici sul lotto distinto al Catasto al foglio 11 mappale 96, da ubicarsi in località Fusaro nel Comune di Castel San Giorgio, in merito alla prevenzione incendi nelle autorimesse.

Alla luce delle nuove modifiche legislative emanate con il Decreto della Presidenza della Repubblica 1 agosto 2011 n.151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del D. L. 31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n.122*", si sono avute delle modifiche relative

alla modalità di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi previste dal Decreto Ministeriale 16/02/1982.

L'attività di cui trattasi riguarda un piano seminterrato adibito ad autorimessa.

Tale attività con il D.M. 16/02/1982 veniva considerata attività n.92 (sottoposta al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi nel caso in cui il n° delle autovetture fosse superiore a 9), mentre con il D.P.R. 151/2011 viene considerata come attività 75 (l'attività di prevenzione incendi è funzione della superficie dell'autorimessa).

Trattandosi di una superficie di circa 208,00 m<sup>2</sup>, inferiore quindi ai 300 m<sup>2</sup> minimi di cui all'attività 75, l'autorimessa in questione, così come l'intero opificio (dato che le attività da eseguirsi all'interno dell'opificio, le attrezzature e gli impianti che verranno installati non rientrano tra le attività soggette a tale certificazione), **non risultano rientrare tra le attività soggette a parere dai Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del CPI ed alle visite e controlli di prevenzione incendi, non rientrando in nessuna delle 3 categorie A, B e C.**

Castel San Giorgio, lì gennaio 2012

Il Tecnico

ing. Paolo CATALDO

