

ING. PAOLO CATALDO

via Cav. Vincenzo D'Auria, 40

CASTEL SAN GIORGIO

tel. 081952613 cell. 3803186639

c.f. CTL PLA 81L19 F912V

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO

Richiesta attivazione procedura ex art.8 D.P.R. 160/2010 ed s.m.i. di Variante allo strumento urbanistico attraverso la Conferenza di Servizi, per l'ampliamento di attività produttiva della società MITE Grafica s.r.l.

CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ARTIGIANALE DI UN MANUFATTO ESISTENTE

COMMITTENTE

MITE GRAFICA s.r.l.

**ARTI GRAFICHE E TIPOGRAFICHE
VIA F. ALFANO N. 48 – 84083 CASTEL SAN GIORGIO**

LEGALE RAPPRESENTANTE

DOMENICO DE PRISCO

ELABORATO N.13

**AUTODICHIARAZIONE PREVENZIONE
INCENDI D.P.R. 151/11**

VISTO IL COMMITTENTE

IL TECNICO

ING. PAOLO CATALDO

via Cav. Vincenzo D'Auria, 40

CASTEL SAN GIORGIO

tel. 081952613 cell. 3803186639

c.f. CTL PLA 81L19 F912V

AUTODICHIARAZIONE

Con la presente, il sottoscritto ing. Paolo Cataldo nato a Nocera Inferiore (Sa) il 19/07/1981 con studio tecnico in Castel San Giorgio (Sa) alla Via Cav. Vincenzo D'Auria n.40, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.5843, su incarico della società MITE GRAFICA s.r.l. redige la presente autodichiarazione al fine di precisare che l'intervento oggetto di Conferenza di Servizi "**Richiesta attivazione procedura ex art.8 D.P.R. 160/2010 ed s.m.i. di Variante allo strumento urbanistico attraverso la Conferenza di Servizi, per l'ampliamento di attività produttiva della società MITE Grafica s.r.l. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ARTIGIANALE DI UN MANUFATTO ESISTENTE**" non rientra tra i casi previsti dal D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, in quanto nell'elenco delle attività soggette a prevenzione incendi al n.76 si precisa che sono sottoposte a visite e controlli "**TIPOGRAFIE, LITOGRAFIE, STAMPA IN OFFSET ED ATTIVITA' SIMILARI CON OLTRE 5 ADDETTI**".

Nel caso in esame nell'immobile oggetto di cambio di destinazione d'uso presso il quale si effettuerà la parte produttiva dell'attività saranno impiegati n.5 addetti, pertanto non sarà sottoposta a controllo di prevenzione incendi.

Castel San Giorgio, lì marzo 2014

Il Tecnico

Ing. Paolo Cataldo
