



LEGENDA	
	Tubazione in PEad corrugato - SN8 (acque dilavamento piazzali e viabilità interna)
	Tubazione in PVC - SN4 (acque bianche)
	Tubazione in PVC - SN4 (collegamento caditoie e griglie)
	Tubazione in PEad liscio PN16 (premente rilancio prima pioggia)
	Pozzetto di progetto acque bianche
	Caditoie/griglie in ghisa sferoidale Classe D400
	Impianto di trattamento acque di prima pioggia
	Pozzetto di progetto acque nere
	Tubazione in PEad corrugato - SN8 (acque nere)
	Pozzetto di controllo
	Pozzetto d'immissione
	Griglia raccolta acque meteoriche



PEPE SALVATORE
AUTOREGOLAZIONE
Aut. della Prov. di Salerno (SA) n. 342
del 29/01/2014
P. Togliatti, 29
TRIVIO di CASTEL SAN GIORGIO (SA)
Cod. Fisc.: PPE SVT 59603 C-381X
Cod. P.R.A. D01123

elaborati di integrazione e sostituzione
in riferimento al verbale n.1 del 20 gennaio 2015
note

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA
DITTA SALVATORE PEPE

LOCALITA'
VIA TOGLIATTI CASTEL SAN GIORGIO

COMMITTENTE
SALVATORE PEPE

PROGETTAZIONE
FIORAVANTEALFANO ARCHITETTO



arch. fioravante alfano
arch. maria veronica izzo
arch. mario verace
arch. silvia trezza

PROGETTO
CONFERENZA DI SERVIZI art.8 D.P.R. n.160/2010
(ex art. 5 D.P.R. n.447/98 e s.m.i.art.14 e segg. della L. n.241/90)

A11
TAVOLA
PLANIMETRIA RETE FOGNARIA

data 01.2014	rapp. 1:200
nome file 08_esp_plan_sdp_072015.vmx	revisione 05.2016
	formato stampa A1 (59,4x84,1)